



**MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG  
(JABATAN KAWALAN BANGUNAN)**

Aras 13, Menara Aqabah, Jalan Bandar,  
81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia  
Tel: 07-254 7777 Faks : 07-251 5260  
Website : <http://www.mppg.gov.my>

Tarikh Kuatkuasa : 01.09.2017

**SENARAI SEMAK  
PEMERIKSAAN BANGUNAN UNTUK SOKONGAN CCC**

Cadangan Pemajuan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

No. Ruj. JBGN : \_\_\_\_\_ No. Ruj. Unit OSC : \_\_\_\_\_

BIL	STRUKTUR BANGUNAN	JBGN	ULASAN
1	Memastikan kedudukan bangunan / jarak kelegaan dipatuhi		
2	Memastikan dinding/ pintu /tingkap/bilik-bilik lain-lain struktur mematuhi kedudukan , saiz dan jenis bahan yang digunakan sepertimana pelan lulus		
3	Pencahayaan dan pengudaraan semulajadi / mekanikal disediakan sepertimana pelan lulus		
4	Surau dan kedudukan tempat wuduk ( <i>ablution</i> ) dipatuhi		
5	Keperluan OKU disediakan ram dengan lebar min 1.2m dan kecerunan maksima 1:12, lift, tempat letak kereta bersaiz 3.0m x 4.8m dan tandas		
6	Kedudukan tandas, saiz, bilangan,jenis serta kelengkapannya dipatuhi sepertimana pelan lulus		
7	Kemasan lantai		
8	Penutup longkang ' <i>Drainage Cover</i> ' perlu dipastikan mematuhi piawaian dan diperbaiki/diganti jika rosak atau pecah		
9			
10			

Ulasan pemeriksa :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DIPERIKSA OLEH :**

**PEMERIKSA BERSAMA :**

**SAKSI PEMERIKSA :**

.....  
Nama:

Tarikh:

.....  
Nama:

Tarikh:

.....  
'Prinsipal Submitting Person' (PSP)

Nama:

Tarikh: